

Tratament chimic MIROS NEPLACUT BOILERE, STOCATOARE, REZERVOARE APA



CHIMIA
INSTALATIEI
TERMICE

Probleme tratate: MICROORGANISME

Materiale: OTEL / INOX / PLASTIC

Varianta 1 – BOILERE, STOCATOARE – fluid termic, apa de consum

CHECK SERVICE




Verificare parametrului fluid

CLEANEX SANIT



Soluție 10-15%
(cca 10kg / 100l apă)



Recirculare: 30-50 min
Eliminare soluție și clătire
cu apă din abundență

BIO TEST



Verificare rezultate
(cca. 24-48 ore)

Varianta 2 – REZERVOARE DE APA, FANTANI – apă de consum, apă potabilă

CHECK SERVICE



Verificare parametrului fluid

BICLOSOL



Cca 2-3 tablete / 1000l apă)

BIO TEST



Verificare rezultate
(cca. 24-48 ore)