

Tratament chimic: DEBIT REDUS PRIN CIRCUITE, ZONE RECI INSTALATII INCALZIRE IN PARDOSEALA



CHIMIA
INSTALATIEI
TERMICE

Probleme tratate: NAMOL, SARURI, MICRO-ORGANISME,

Materiale: ALIAJE CUPRU / PEX

CHECK SERVICE




Verificare parametrului fluid

CLEANEX TOTAL



Soluție 5-15%
(cca 5kg / 100l apă)



Recirculare: 15-20 min
fiecare circuit




Monitorizare: pH<3

NEUTRALYZER ALCALIN



Soluție 1-4%
(cca 1-2kg / 100l apă)



Recirculare: 5-10 min
(fiecare circuit)

APA DEMINERALIZATA



Clătire instalație până la pH 6.5-7.5
Încărcare cu apă demineralizată

BIO REDUCT



Dozare 1-2%
(cca. 1kg / 100l)